



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod**  
Bělohradská 3304, 58001 Havlíčkův Brod  
tel.: 569496111, IČ: 41 69 32 05  
e-mail: hb.podatelna@cizp.cz,  
www.cizp.cz

Ne prachu a hluku z dřevostavby -  
spolek za zdravou Jihlavu  
pan Milan Matějka  
Sokolovská 2294/108  
586 01 Jihlava

Č.j.: ČIŽP/46/2022/1278  
Spis: ZN/ČIŽP/46/172/2022

Vyřizuje: Zuzana Bartůňková  
Telefon: 569 496 117

Datum: 8.3.2022

Vážený pane,

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen „ČIŽP“), obdržela dne 18. 1. 2022 Váš podnět k prošetření možného protiprávního jednání, které spočívá v údajném vypouštění nadlimitního množství těžkých kovů z ČOV Jihlava.

ČIŽP provedla dne 2.2.2022 kontrolu ČOV (čistírny odpadních vod), kterou v současné době provozuje společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., sídlo: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava, IČ: 60727772 (dále jen „kontrolovaná osoba“). Kontrola byla spojená s odběrem vzorků prostřednictvím akreditované laboratoře Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Jednalo se o odběr vzorku typu „C“ odpadní vody vypouštěné z výusti ČOV a odběr 2 bodových vzorků z řeky Jihlavy (pod výustí z ČOV a nad výustí ČOV). Dne 16.2.2022 obdržela ČIŽP výsledky analýzy těchto vzorků, z kterých je patrné, že odpadní vody vypouštěné z ČOV Jihlava obsahují měď, jejíž koncentrace převyšuje ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod stanovených v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příloha č. 3 NV“). Z výsledků je také patrné mírné ovlivnění povrchových vod ve vodním toku Jihlava tímto kovem za výustí, viz výsledky odběrů vzorků nad výustí z ČOV a pod výustí z ČOV.

Z podkladů předložených kontrolovanou osobou bylo zjištěno, že koncentrace u ukazatele měď a AOX převyšuje hodnoty přípustného znečištění povrchových vod stanovených v příloze č. 3 NV. Tyto informace byly předány Krajskému úřadu Kraje Vysočina, spolu s žádostí o zvážení možnosti stanovení emisních limitů pro ukazatel AOX a Cu ve vypouštěných odpadních vodách z ČOV. Z výsledků rozborů je zřejmé, že ve vypouštěných odpadních vodách do vod povrchových se AOX a Cu vyskytují dlouhodobě ve zvýšené míře. Krajský úřad Kraje Vysočina již v této věci svolal jednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době nejsou stanoveny limity ve vypouštěných odpadních vodách pro výše uvedené ukazatele, konstatovala ČIŽP, že nedošlo k porušení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

S pozdravem



Ing. Miroslav Sláma  
vedoucí oddělení ochrany vod